

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в г.Армавире,
Успенском, Новокубанском,
Отраденском районах
352900, г. Армавир, ул. Ленина 26.
ОКПО 75893168 ОГРН 1052303653269
ИНН/КПП 2308105360/230801001
Телефон/факс 8(86137) 3-26-37
E-mail: to_armavir@mail.ru
armavir@kubanrpn.ru

Директору МБУ ДО ДДТ
МО Успенский район
Корниенко Н.В.

От 28.11.2018г. № 15/5249 -18-28

На № _____

Представление

об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений при осуществлении образовательной деятельности Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Успенский район, расположенного по адресу: Успенский район, с. Успенское, ул. Почтовая, 30; с. Успенское, ул. Гагарина, 2; п.Мичуринский, с. Коноково, ул. Калинина, 22; ул. Горького, 9; с. Трехсельское, ул.Мира,4; с. Вольное, ул. Школьная, 26; ст. Убеженская, ул. Энгельса,32; ст. Николаевская, ул.Луначарского, 18; а. Урупский, ул. Шовгенова, 36; с.Маламино, ул.Кооперативная,236; х.Весёлый, ул.Школьная, 4; с. Марьино, ул. Школьная, 4; с. Новоурупское, ул.Ленина, 38; с. Коноково, ул. Донская, 5; п. Заречный, ул. Школьная, 33; а. Кургоковский, улица Мира, 33.

По результатам рассмотрения дел об АПН в рамках проведенных плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица по ст.6.7 ч.1, должностных лиц директора Корниенко Н.В. по ст. 6.7 ч.1 установлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- замеры освещенности в помещении № 1 по адресу Успенский район, с. Коноково, ул. Донская, 5 не соответствуют требованиям при норме 300-500 люкс освещенность составляет 185-207 люкс (протокол № 24975/1440/2 от 23.11.2018г.);

- раковина в помещении по адресу Успенский район, с. Коноково, ул. Донская, 5 не обеспечена горячим проточным водоснабжением;

- не созданы условия для хранения уборочного инвентаря для уборки туалета, допущено совместное хранение другим уборочным инвентарем по адресу :с. Успенское ул. К.Маркса,11А;

- помещение по адресу Успенский район, с. Успенское ул. Почтовая,30 не оборудовано термометром;

- в помещении по адресу Успенский район, с. Успенское ул. Почтовая,30 не созданы условия хранения верхней одежды учащихся.


Постановлениями по делам об АПН привлечены к административной ответственности в виде штрафов юридическое лицо по ст.6.7 ч.1, должностное лицо директор Корниенко Н.В. по ст. 6.7 ч.1.

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, с принятием мер оперативного реагирования к устранению причин и условий, приведших к нарушению требований санитарного законодательства, не допуская осуществление образовательной деятельности, в условиях, не отвечающих требованиям безопасности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в ТО Роспотребнадзора по адресу: г. Армавир, ул. Ленина, 26, в установленный законом месячный срок.

Главный государственный санитарный врач в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах



С.В. Кирина

Кирина С.В. 28.11.2017

